

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.31865.04ОПБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПБ0.С.ОС6.01045

(номер сертификата соответствия)

001269

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD.
 Юридический адрес: 32100, Китай, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN,
 LANXI CITY, ZHEJIANG

Адрес электронной почты: info@hopa-m.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD.
 Юридический адрес: 32100, Китай, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN,
 LANXI CITY, ZHEJIANG

Адрес электронной почты: info@hopa-m.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПироВзрыв».
 Место нахождения: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д.3/1, к.4,
 пом. V, ком.10. Телефон +7 (495) 968-84-74.
 Аттестат рег. № НАОПБ RU.04ОПБ0.ОС2

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Доводчики для закрывания дверей, торговая марка «НОРА-М»,
 модели 520, 530, 540, 550, 4ST, выпускаемые по ГОСТ Р 56177-2014,
 ГОСТ 5091-78.Серийный выпуск.

код ОКПД 2

25.72.14

код ТН ВЭД

8302600009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам дверей, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»: показатели согласно приложению бланк № 000134

Протокол испытаний № 0028-ПБ/03-19 от 14.03.2019 г., выданный Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Энигма» (аттестат аккредитации № RU.04ОПБ0.ИЛ03); Акт анализа состояния производства от 22.02.2019 г.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам дверей, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 15.03.2019 ПО 14.03.2025



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Клиских Ю.В.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Горшенев М.В.



НАОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31865.04ОПБ0

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.04ОПБ0.С.ОС6.01045

(номер сертификата соответствия)

000134

(учетный номер бланка)

Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12 и Приложения Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных дверей», доводчики для дверей торговой марки «НОРА-М» прошли проверку и соответствуют следующим параметрам:

Сила закрывания доводчиков для дверей торговой марки «НОРА-М», модели 520, 530, 540, 550, 4ST не ниже класса 3 по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014;

Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствует;

Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25 с;

Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента.


Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Клинских Ю.В.


Горшенев М.В.